



Strömavbrott Snedskär.

O.B.S.

Vid felsökning av elfel, måste den som felsöker ha erforderlig vana. För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur och vad du gör. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till någon som vet hur man gör det på ett säkert sätt.

Vid elavbrott är det viktigt att sanitetshuset och klubbhusets avlopp inte används. Detta pga risken för översvämning i pumphuset. Stäng huvudavstängningsventilen för färskvatten märkt V1. Se bild 1. Lås samtliga rum i sanitetshuset genom att stänga samtliga dörrar med vredet på dörrens utsida till rött.

Inkommande elskåpet.

Hämta nyckeln till el-skåpet, hänger i verkstaden. Nyckeln har ett stort gångjärn som märke. Är displayen på elmätaren i inkommande skåpet svart, är felet avbrott på inkommande linjen. Om detta är fallet ring EON tel. 0771-880022 och ange abonnent nummer 177373556 samt vad felet är. Man kan också göra felanmälan via nätet. <https://www.eon.se/el/stromavbrott> Kan ni se texten på mätarens display, så är nätet anslutet till Snedskär. Slå av huvudbrytaren och byt samtliga tre säkringar 25 Amp. Ibland händer det att säkringen ser hel ut men är trasig. (Den gula markeringen i mitten sitter kvar) Byt säkringarna mot nya som ligger i el-skåpet.

Om det har förekommit åska i samband med strömavbrottet kontrollera att ventilavledarna är hela. Ventilavledare är ett skydd/säkring mot överspänning på inkommande nätet som kan inträffa i samband med åska och de är placerade högst upp i skåpet. Kan ni se en grön fyrkant (en trappstege behövs) så är de ok, om inte, slå av huvudbrytaren och byt till en ny. Finns i el-skåpet.

Mitt emot inkommande el-skåpet finns ett annat säkrings skåp. Märkt kopplingslåda 1. Från detta skåp matas det ut ström till klubbhuset, lyset ovanför skåpet, elskåpet vid dansbanan och hamnkaptenshuset och den gamla toa/verkstaden. Kolla dessa säkringar och byt vid behov. Nya säkringar finns i verkstaden.

Bryggor

Kontrollera vilken brytare som löst i elstolpen eller i elskåpet som sitter på sjöstugans vägg till vänster om informationstavlan. Brytaren i elskåpet löser oftast före brytarna i el- stolparna. Slå från samtliga brytare i elstolparna. Anslut sedan brytaren i elskåpet. Löser inte brytaren i elskåpet så ligger felet i någon av anslutningarna på bryggan. Anslut en brytare i taget för att hitta den anslutning som orsakar elfelet. Ta bort den kabeln i anslutningen och slå på brytaren igen. Löser inte brytaren så är felet i den anslutna kabeln eller i båtens elsystem.

Klubbhus

Kontrollera att säkringarna är hela. Säkringarna sitter i elskåpet till vänster om ytterdörren i köket.

Verkstaden

Är det strömlöst i verkstaden eller om lyset på huset inte fungerar så finns det ett säkrings skåp i verkstaden. Kolla säkringarna och byt vid behov.

Landfasta bryggan och bastun

Det finns ytterligare ett säkringsskåp placerat på belysningsstolpen vid dansbanan. I det skåpet finn säkringar till landfasta bryggan, solcellen som styr belysningen landfasta bryggan och bastun.

Hamnkaptenshuset

Hamnkaptenshuset har en egen säkringscentral placerad på väggen över diskbänken i huset.

Sanitetshuset

Sanitetshuset har sin egen el-central som sitter i det låsta utrymmet där varmvattenberedaren är placerad. Samtliga säkringar är av automattyp.

Bastun

Bastuns säkringscentral sitter till vänster innanför dörren. Dessa säkringar är av automattyp.

Bild 1



*Stäng denna ventil märkt V1 vid strömavbrott. Ventilen sitter innanför luckan på sanitetshusets södra sida som är märkt **avstängningsventiler färskvatten**.*



Besiktningssprotokoll

Datum
2024-05-15

Kund

Bråvikens Segelsällskap
c/o Jan Erik Pettersson

Besiktningssadress

Båthamnen Snedskär
Vikbolandet

Besiktningssutlåtande efter genomförd el-besiktning den 2024-05-15

Elbesiktningen är utförd för bryggorna, ej övriga elinstallationer på fastigheten.

Har provat alla jordfelsbrytare och personskyddsbytare på brygga A, B, C samt vid gruppcentralen vid fördelningen till bryggorna.

Brygga A Elinstallationen och funktionen är godkända.

Brygga B Elinstallationen och funktionen är godkända.

Brygga C Elinstallationen och funktionen är godkända.

Anslutningsbrygga (landbrygga).

Elinstallationerna för belysningsarmaturer (stora globerna) bör ses över i samband med översyn av bryggan

Boberga den 2024-05-015

Anders Andersson
Belco

Belco
Boberga Oxbacken
610 31 Vikbolandet

tel. 0705-115868
e-post anders.a@belco.se
hemsida www.belco.se

org.nr. 530824-2014
bg.nr. 719-3568
Innehar F-skattsedel